



Прокуратура
Российской Федерации



Прокуратура Омской области
ПРОКУРАТУРА
Таврического района
ул. Ленина, 27
р.п. Таврическое,
Таврический район,
Омская область, Россия, 646800

07.09.2023 № 7-01-2023/

Руководителю автономному
стационарному учреждению
социального обслуживания
Омской области «Таврический
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Луниной Е.В.

Ул. Пансионатная, д. 9, р.п.
Таврическое, Омская область,
646800

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований пожарной
безопасности

Прокуратурой района в преддверии проведения единого дня голосования проведена проверка избирательных участков и прилегающих к ним территорий, учредителем которых является АСУСО Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов», на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. По результатам проверки установлено следующее.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума образуются избирательные участки, участки референдума. Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а в случае назначения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума они являются также участками референдума.

Избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей территориальной комиссией главой местной администрации муниципального района на основании данных о числе избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории избирательного участка. Избирательные участки образуются с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания

Входящий № 513
«18» 09 2023.
Подпись _____

АО № 007057

Прокуратура Таврического района Омской области
№ 7-01-2023/Прдп557-23-20520035

максимальных удобств для избирателей.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» участковая избирательная комиссия обеспечивает подготовку помещения для голосования.

При этом, на основании ст. 43 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», помещение для голосования безвозмездно в распоряжение участковой избирательной комиссии предоставляется главой местной администрации соответствующего муниципального образования. Аналогичные требования закреплены в ст. 61 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Исходя из ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

На территории Омской области голосование будет проходить 09.09.2023 и 10.09.2023. Распоряжением главы Таврического муниципального района определены места проведения выборов.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности на избирательном участке № 1597 (Омская область, Таврический район, р.п.Таврическое, улица Пансионатная, дом 9).

1. В здании не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. Перед наружной дверью эвакуационного выхода из северной лестничной клетки непосредственно наружу не предусмотрено горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020);

3. Перед наружной дверью эвакуационного выхода из южной лестничной клетки непосредственно наружу не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 23 Правил противопожарного режима

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 84 Федерального закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020);

4. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479);

5. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.п. Б п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).

Выявленные нарушения законодательства стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением законодательства работниками учреждения и отсутствием должного контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора района для решения вопроса об участии представителя.

3. Рассмотреть в установленном порядке вопрос о виновности ответственных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района

советник юстиции

Д.А. Кизеев