

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 55230061000203547070 от 21.09.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Одесскому и Таврическому районам

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «18» апреля 2023 года, 17 час. 00 мин. № 46

(дата и время составления акта)

646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пролетарская, 105, кабинет 6

(место составления акта)

### Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора Одесского и Таврического районов по пожарному надзору Коваленко Максима Владимировича от 29.03.2023 года № 46, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - 55230061000203547070

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Джусуповым Арманом Еркеновичем, государственным инспектором Одесского и Таврического районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала



выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):  
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания отделения реабилитации ветеранов и пожилых людей Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» и территории

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, Дом 9  
(Литер Р)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. контролируемое лицо:

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ИНН 5534008125, 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, Дом 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с «12» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин. (UTC+06:00);  
по «18» апреля 2023 года, 16 час. 20 мин. (UTC+06:00).

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
2 рабочих дня, 01 час, 50 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) инструментальное обследование; 7) экспертиза;



в следующие сроки:

с «12» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «12» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по месту: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, Дом 9 (Литер Р)

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:  
протокол осмотра от 12.04.2023 № б/н.

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «12» апреля 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «12» апреля 2023 года, 11 час. 40 мин.

по месту: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, Дом 9 (Литер Р)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 12.04.2023 № б/н.

3) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с «18» апреля 2023 года, 16 час. 10 мин.

по «18» апреля 2023 года, 16 час. 20 мин.

по месту: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, Дом 9 (Литер Р)

по результатам которого составлен:

объяснение от 18.04.2023 № б/н.

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

1. Декларация пожарной безопасности от 10.09.2020, 52 253 551-ТО-137.

2) представленные контролируемым лицом:

1. Свидетельство о государственной регистрации права 55-АА № 819914 от 14.05.2013;
2. Договор на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре от 01.04.2023 № 21-ТО-2023/217;
3. Договор об оказании услуг от 09.01.2023 № 32.23-ТО/31;
4. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
5. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
6. Акт технического освидетельствования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации от 31.03.2023;
7. Акт первичного обследования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации от 31.03.2023;
8. Приказ об утверждении регламента технического обслуживания системы противопожарной защиты от 15.03.2023 № 26;
9. Приказ об установлении противопожарного режима от 24.03.2020 № 98;



10. Акт проверки работоспособности сетей пожарного водопровода на водоотдачу от 10.10.2022 № 1;
  11. Акт о перемотке пожарных рукавов на новую складку от 10.10.2022 № 2;
  12. Акт проверки работоспособности сетей пожарного водопровода на водоотдачу от 10.04.2023 № 1;
  13. Акт о перемотке пожарных рукавов на новую складку от 10.04.2023 № 1;
  14. Приказ о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений от 28.02.2023 № 19;
  15. Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность от 28.02.2023 № 21;
  16. Приказ об утверждении Положения «О порядке обучения мерам пожарной безопасности» от 28.02.2023 № 22;
  17. Положение о порядке обучения мерам пожарной безопасности;
  18. Приказ о порядке проведения инструктажей по пожарной безопасности от 31.12.2020 № 401;
  19. Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности;
  20. Программа противопожарного инструктажа;
  21. Приказ об утверждении графика противопожарных тренировок от 12.01.2023 № 6;
  22. Журнал учета противопожарных тренировок;
  23. Инструкция о мерах пожарной безопасности;
  24. Приказ о режиме пользования электроприборами от 24.05.2021 № 144;
  25. Приказ о режиме пользования электроприборами от 24.07.2021 № 187;
  26. График работы отделения;
  27. Справка о количестве людей (сотрудников и получателей социальных услуг), находящихся в зданиях (помещениях) АСУСО «Таврический ДИ» от 11.04.2023;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: -
- 4) иные (указать источник).

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:  
выявлены нарушения обязательных требований:

- На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; п. 6.2.1 «ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 796-ст)) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- При применении системы оповещения и управления эвакуацией 3-го типа допущено использование слов, способных вызвать панику (п. 2<sup>1</sup> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; р. 7 таб. 2 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО



«Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- Система оповещения людей о пожаре установленная на объекте защиты не оборудована дополнительными средствами оповещения с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающих информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (ч. 12, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (Указанное нарушение допущено АСУСО «Таврический ДИ»);

- План эвакуации на первом этаже здания не соответствует реальным планировочным решениям здания (п. 5 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- Световой оповещатель «Выход» на первом этаже здания установлен не над эвакуационным выходом (установлен над дверями западной лестничной клетки, которые не являются эвакуационным выходом) (ст. 53, ст. 54, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности) (Указанное нарушение допущено АСУСО «Таврический ДИ»);

- На объекте защиты не хранится документация примененных декоративно-отделочных материалов для стен на втором этаже (п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) (Указанное нарушение допущено АСУСО «Таврический ДИ»);

- Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.п. Б п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- Для складских и производственных помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 12 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной).

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 12.04.2023 № б/н.;

протокол инструментального обследования от 12.04.2023 № б/н.

объяснение от 18.04.2023 № б/н.

предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.04.2023 № 46/1;

Проверочный лист (приложение № 1, приложение № 2 к приказу МЧС России от 9 февраля

---



2022 г. № 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора»)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Одесского и  
Таврического районов по пожарному надзору  
Джусупов А.Е.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку



(подпись)

Государственный инспектор Одесского и Таврического районов по пожарному надзору  
Джусупов Арман Еркенович т. (38151)2-29-71, e-mail: [tond\\_71@55mchs.gov.ru](mailto:tond_71@55mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <\*>

*Мамасов СЮ, см. лист 10 Акт*

*18.04* 20*22* года, *17* час. *00* мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <\*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.