

**РЕШЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

« 26 » января 2023 г.

№ 6

Прокурор Таврического района Бряндин С.П.

прокурор (заместитель прокурора)

старший советник юстиции

классный чин, фамилия, инициалы

**Р Е Ш И Л:**

1. Провести проверку в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

наименование проверяемого органа (организации)

2. Проверка соблюдения законодательства в сфере антитеррористической защищённости объекта, санитарно – эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, о доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями

цель проверки

3. По поручению прокуратуры Омской области № 7/3-10-2022/674-23-20520001 от 18.01.2023

основание проверки

4. Соблюдение законодательства в сфере антитеррористической защищённости объекта, санитарно – эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, о доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями

предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 26.01.2023 по 07.02.2023

6. Поручить проведение проверки: помощнику прокурора Таврического района Колышкиной Алесе Александровне

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности


7. Довести настоящее решение до руководителя АСУСО «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (иного уполномоченного представителя)

наименование проверяемого органа (организации)

Прокурор Таврического района Бряндин С.П.

  
подпись

26.01.2023

Колышкина А.А.  
зам. директора  




Утверждаю:  
 Директор АСУСО «Таврический ДИ»  
 Е.В. Лунина  
 « 27 » 01

ПЛАН

по устранению нарушений, выявленных прокуратурой Таврического района Омской области, указанных в представлении «Об устранении нарушений федерального законодательства в сфере доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями, санитарно – эпидемиологического благополучия, антитеррористической защищенности объектов» исх. № 7-01-2023 от 27.01.2023 года

№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений указанных в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок по устранению нарушений	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
Административный корпус, пищеблок						
1.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Неисправное состояние городского телефона на КПП	Сотрудники КПП обеспечены сотовой связью. Монтаж линии кабельного телефона будет произведен в период установления погодных условий, согласно требованию монтажных работ. ЛСР имеется. Стоимость работ 207 т.р.	01.06.2023г.	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	
2.		Сторожа не ознакомлены с должностной инструкций.	Сторожа ознакомлены с должностной инструкций при приеме на работу. 1 экз. находится в	Замечание указано ошибочно.	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	Замечание указано ошибочно.

№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений указанных в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок по устранению нарушений	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
3.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Не ведется журнал по осмотру территории объекта.	<p>кадровой службе учреждения, 2ой экз. выдан на руки сотруднику.</p> <p>На основании номенклатуры учреждения ведется Журнал по приему и сдаче дежурства, где ведется запись по осмотру территории.</p>	27.01.2024	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	27.01.2023 г. В номенклатуру внесено дополнительное дело № 08-15 (Журнал по осмотру территории объекта)
4.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Ступени лестничного марша административного корпуса, жилого корпуса № 1, 3 не соответствуют требованиям СП 59.13330.2020	<p>На основании требований СП 59.13330.2020 ремонтные работы в зданиях постройки до 2015 года проводятся только при реконструкции (Выполнение данных свода правил подлежат выполнению при проектировании новых, реконструкции существующих, подлежащих капитальному ремонту и приспособлений</p>	27.01.2024	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	



№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений указанных в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок по устранению нарушений	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
5.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Информация о месте хранения ключей от замков дверей чердачного помещения и подвала жилого корпуса № 1 отсутствует.	Устранено в ходе проверки (Раздел 4, п. 4.1))	27.01.2024	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	Устранено в ходе проверки
6.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Отсутствует приточно-вытяжная система с механическим побуждением в корпусе № 1	Подготовлена ПСД по установке приточно-вытяжной системы в корпусе № 1. Стоимость работ составляет – 2995 т.р.	27.01.2024	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	
7.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	В отделении № 1 имеются дефекты мебели в комнатах: 117, 121, 113, 111, 110, 108, 107, 202, 204, 207, 208	Проведен анализ и подготовлен расчет по проведению торгов на приобретение мебели. Общая стоимость – 1057 т.р.	27.01.2024	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	
8.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Нарушение целостного покрытия стен и пола в отделении № 1 в комнатах: 19, 41, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 203, 205, 207, 208, 209, 217, 220, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 318, 315.	Подготовлен ЛСР по устранению дефектов целостного покрытия. Стоимость работ составляет - 5961 т.р.	27.01.2024	Сидоренко М.В., зам. директора по ГОЧС	
9.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Отсутствуют таблички для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта при входе в административное здание.	Мнемосхемы имеются в здании помещения. Установка уличной мнемосхемы составляет – 48 т.р.	27.01.2024	Коваленко Е.Н., зам. директора	



№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений указанных в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок по устранению нарушений	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
10.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Перед входами в универсальные кабины уборных отсутствуют таблички для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта	Таблички для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта имеются при всех входах к универсальным кабинам уборных. (Таблички были приобретены в 2022 году).	Устранено в ходе проверки (были сняты на время ремонта в корпусах № 1, 3)	Коваленко Е.Н., зам. директора	Устранено в ходе проверки
11.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Кухонный инвентарь имеет дефекты покрытия (деревянные лопатки) (нарушение п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		Заменено в ходе проверки	Кормилец Л.И. зам. директора	Заменено в ходе проверки
12.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	В овоцном цехе производственные столы имеют дефекты покрытия (нарушение п.2.9, 2.18 СанПиН 2.3/2.43590-20)	Стоимость одного стола составляет – 9000 рублей. Необходимо два стола (2*9000 руб.=18т.р.)	27.01.2024	Кормилец Л.И. зам. директора	
13.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	В бракеражном журнале отсутствуют подписи всех членов бракеражной комиссии (нарушение п.7.1.3 СанПиН 2.3/2.43590-20)	Подпись специалиста поставлена.	Устранено в ходе проверки	Кормилец Л.И. зам. директора	Устранено в ходе проверки
14.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Швабры для уборки производственных помещений частично не промаркированы (нарушение п.2.19 СанПиН	Швабра для уборки производственных помещений промаркирована	Устранено в ходе проверки	Кормилец Л.И. зам. директора	Устранено в ходе проверки

№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений указанных в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок по устранению нарушений	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
15.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	2.3/2.43590-20 Не разработана программа для проведения противопожарного инструктажа	На момент проверки программа находилась в разработке в связи с обновлениями в нормативно-правовой базе	Устранено в ходе проверки	Маласай Е.Ю. – специалист по охране труда	Устранено в ходе проверки
16.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Для складских и производственных помещений спального корпуса №1 не определена категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	Запрошены коммерческие предложения по оказанию услуги определения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны. Будут проведены работы на основании эл. аукциона.	Март 2023 года	Маласай Е.Ю. – специалист по охране труда	
17.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций (нарушение ч.1 ст.6, ст.87 ФЗ от 22.07.2008 М123-ФЗ)	Работы по обработке деревянных конструкций проводятся в соответствии с графиком обработки. Акты проведенных работ: 27.01.2023г. № 1	Февраль 2023 года	Маласай Е.Ю. – специалист по охране труда	обз.
18.	№ 07-01-2023 от	Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств	Имеются Акты проверок СИЗ от	Устранено в ходе проверки.	Маласай Е.Ю. – специалист по	Устранено в ходе проверки



№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений указанных в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок по устранению нарушений	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
	27.01.2023 г.	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	опасных факторов пожара: 27.01.2023г. № 1	Данные из Актов внесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	охране труда	
19.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Не представлена документация, подтверждающая показатели пожарной безопасности материалов баннера, размещенного на фасаде здания административного корпуса (нарушение п.33 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Направлен запрос поставщику о предоставлении сертификата пожарной безопасности баннера.	Февраль 2023 года	Маласай Е.Ю. – специалист по охране труда	ср
20.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	В здании спального корпуса № 1 не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и выходы (нарушение п.36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	Запрошены коммерческие предложения по оказанию услуги изготовления знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Будут	Февраль 2023 года	Маласай Е.Ю. – специалист по охране труда	ср

№ п/п	Реквизиты предписания	Перечень нарушений указанных в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок по устранению нарушений	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении
21.	№ 07-01-2023 от 27.01.2023 г.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нарушение п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	проведены работы на основании эл. аукциона. Журнал разработан и утвержден приказом по учреждению №11 от 27.01.2023 г. (Номенклатурный номер Дело 04-13)	Устранено в ходе проверки	Маласай Е.Ю. – специалист по охране труда	Устранено в ходе проверки
		Общие затраты составили:	10 286 т.р.			